

ООО «РЫБИНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
Россия, 152914, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 33
тел. /факс (4855) 20-21-00/ (4855) 20-21-08
e-mail: info.ru@prysmian.com

Утверждаю
Директор департамента разработок и инноваций
Ким И. В.

« 20 » февраля 2025

Руководство по эксплуатации.

ТУ 3555-011-50951092-2011 «ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ПЛОСКИЕ С МЕДНЫМИ
ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО
ПЛАСТИКАТА НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Сделано в России

Назначение

Провода марки ПГВВП с многопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, плоские, предназначенные для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто на поверхности стен и потолков и в других конструкциях для монтажа электрических цепей и при условии отсутствия механических повреждений на номинальное напряжение до 660 В.

Указания по эксплуатации и монтажу

Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 30°C до плюс 65°C и относительной влажности до 98%.

Минимальный радиус изгиба проводов должен быть не менее десяти номинальных размеров по меньшей оси

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение проводов должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы ОЖ2 по ГОСТ 15150.



Утилизация упаковочных материалов

Материалы, используемые для упаковки проводов, должны быть утилизированы таким образом, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.

Утилизация проводов

Провода при выводе их из эксплуатации подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.98. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утвержденным Постановлением Правительства РФ №340 от 23.05.2002г.

Ликвидация, выведенных их эксплуатации проводов проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53692 с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108-2003 организационно-технологических процедур. Паспорт опасности отходов при ликвидации оформляют по ГОСТ Р 53691.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Экологическая безопасность проводов обеспечивается применяемыми материалами.

Материалы конструкции проводов при установленных допустимых температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям ТУ 3555-011-50951092-2011 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации проводов – 3 года.

Гарантийный срок исчисляют с даты ввода проводов в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления указана на бухтах с проводом.

Единый знак обращения на рынке

Продукция маркируется единым знаком обращения на рынке



Инженер отдела разработок и инноваций



Захаров А.С.